



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51
тел. 640-05-65 www.74.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51 тел. 640-05-90

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района и профилактической работы
Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д.2 тел. 8(81370)20-444

Предписание № 825/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Для Ленинградского областного государственного автономного учреждения «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения» (ЛОГАУ "Всеволожский КЦСОН")
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области - Шестока В. Н. от 25 декабря 2019 года № 825..
(вид документа с проведения проверки с указанием его реквизитов)

в период с 08 января 2020 года по 14 января 2020 года Михайловым Романом Геннадьевичем - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведена плановая проверка объекта защиты – здания детского сада по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21.
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Дьячковой Светланой Анатольевной - директором ЛОГАУ "Всеволожский КЦСОН"
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только при выполнении

		пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены		и) 5
1	2	3	4	5
1	Оборудование электрощитов и электрошкафов (в том числе распределительных устройств), размещенное в помещениях класса Ф1.1, не защищено установками автономного пожаротушения).	Таблица А 4 Приложения А, п. 8, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». п.2, ст. 117 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.08.2020	
2	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (На первом и втором этаже) менее 1 м (ширина коридора (пути эвакуации) уменьшена на ширину дверного полотна, при двустороннем расположении дверей открывающихся из помещения в коридор.	п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2020	
3	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м	п. 4.4.1, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-	01.08.2020	

	ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом п. 75 Приказа от 30 ноября 2016 г. № 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности В случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Всеволожского района управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области
Михайлов Роман Геннадьевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)




«14» января 2020г.

Предписание для исполнения получил:

Дьячкова Светлана Анатольевна
директор ЛОГАУ "Всеволожский КЦСОН"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
 представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
 его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
 проверки)


 (подпись)

«14» января 2020г.