

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 172

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения**

«26» апреля 2018 г.

г. Всеволожск

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе

Владимирова Ольга Викторовна

При рассмотрении материалов дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении должностного лица старшей медицинской сестры АМУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Всеволожск Милоховой Натальи Васильевны

УСТАНОВИЛ:

В АМУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» при проведении внеплановой выездной проверки с участием Всеволожской городской прокуратуры в период с 12.00 по 13.00 ч. 29.03.2018 году выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов по ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, в т.ч.

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» СанПиН 2.4.1201-03»:

1.1. раздел 5 пункт 5.8 – потолки в изоляторах и в процедурном кабинете не имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию;

1.2. раздел 5 пункт 5.20 - не у всех работников в личных медицинских книжках внесены сведения о прививках в соответствии национальным календарем профилактических прививок;

2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

2.1. раздел I п. 6.2. – в помещениях медицинского блока, установленные радиаторы системы отопления, не обеспечивают свободный доступ для проведения текущей уборки;

2.2. раздел I п. 11.1. - в помещениях медицинского блока, установленные на окнах жалюзи, имеют поверхности не устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств;

2.3. раздел I п. 11.12. - в процедурном кабинете для обеззараживания воздуха и поверхностей не оборудован бактерицидный облучатель, установленный облучатель «Дезар 2» не обеспечивают цели обеззараживания поверхностей.

3. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»:

3.1. раздел 4 п. 4.11 - в процедурном кабинете отсутствует емкость для сбора медицинских отходов класса «Б».

4. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

4.1 раздел 12 пункт 12.3 журнал учета инфекционной и паразитарной заболеваемости ведется не по установленной форме.


ПРЕДЛАГАЮ:

Должностному лицу старшей медицинской сестре АМУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

О принятых мерах лицо, которому внесено представление, обязано сообщить в срок не позднее одного месяца со дня получения настоящего представления в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.


Непринятие по представлению мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ наложение административного штрафа.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области во Всеволожском районе



О.В. Владимирова

Представление получено « 26 » апреля 2018г.



Милохова Н.В.

(подпись, Ф.И.О. получателя)