



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51,
тел: 640-05-90, факс: 640-05-90
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51,
тел: 640-05-90, факс: 640-05-90
телефон «доверия» - (812) 579-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 2,
Тел./факс. 8 (81370) 20-444

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 90

город Всеволожск
(место составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

"30" марта 2021 года
(дата составления акта)

На основании: Распоряжения ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 25 февраля 2021 года № 90

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» (ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»), ИНН 4703058820

(вид проверки)

юридический адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, улица Шипканя, 21; фактический адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка д. 14.

(место проведения проверки) (наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса – правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

30.03.2021 с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Продолжительность 4 часа 00 минут.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 4 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (ы):

- Дьячкова Светлана Анатольевна – директор ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»

(фамилии, имя, отчество (последние при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

12 часов 00 минут «30» марта 2021 года

✓

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не согласовывалась

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Батьянов Артём Валерьевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо(-а), привлеченное(-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: **не привлекались**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

- Дьячкова Светлана Анатольевна – директор ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН», Трунова Светлана Александровна – заместитель директора ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы – ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»;

- проведено обследование объекта защиты, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка д. 14 – ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: **не представлен**

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта защиты)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: **не представлены**

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта защиты)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: **не представлено**

(указываются реквизиты документа)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	На окне кабинета «заведующего стационара» допущена установка глухой решётки.	п. 16 «г» «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	директор ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»
2.	На окне кабинета «ЛФК» допущена установка глухой решётки.	п. 16 «г» «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением	директор ЛОГАУ «Всеволожский

		Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	КЦСОН»
3.	Дверь на пути эвакуации ведущего от лестницы № 1 на пандус открывается не по направлению выхода из здания.	п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	директор ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»
4.	Ширина пути эвакуации по лестницам (лестница № 1, 2), предназначенным для эвакуации людей, менее 1,35 метра.	п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	директор ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»
5.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор 1-го этажа) менее 1,2 метра.	п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	директор ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»
6.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания.	п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	директор ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»

В ходе проведения проверки выявлено невыполнение предписания: **не выявлено**
(указываются реквизиты предписания)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: **не применялись**
(указываются наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые к акту документы:

1. Документы представленные – ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»;
2. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 30.03.2021 № 90/1/1;
3. Административный протокол

Подписи лиц, проводивших проверку:

Батьянов Артём Валерьевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, должность (Фов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

"30" марта 2021 года

(подпись)



С актом проверки ознакомлен(а) _____ копию акта со всеми приложениями получил(а):

- Дьячкова Светлана Анатольевна – директор ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"30" марта 2021 года

(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51,

тел. 314-62-81

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района

(наименование органа государственного надзора)

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева 2, тел. 8 (813-70) 20-444

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 90 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

директор – Дьячкова Светлана Анатольевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Всеволожского района по пожарному надзору
№ 90 от "25" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12
часов 00 минут по 16 часов 00 минут «30» марта 2021 года проведена проверка начальника отдела НДЦиПР ОНДиПР Всеволожского
района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области Батыновым Артёмом Валерьевичем, ЛОГАУ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ КЦСОН»,
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка д. 14

(должность, звание фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» Дьячковой С.А.; руководителем структурного подразделения ЛОГАУ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ КЦСОН» Труновой С.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	3	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		4	5
1.	На окне кабинета «заведующего стационара» допущена установка глухой решётки.		п. 16 «г» «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2021	
2.	На окне кабинета «ЛФК» допущена установка глухой решётки.		п. 16 «г» «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2021	
3.	Дверь на пути эвакуации ведущего от лестницы № 1 на пандус открывается не по направлению выхода из здания.		п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.12.2021	
4.	Ширина пути эвакуации по лестницам (лестница № 1, 2), предназначенным для эвакуации людей, менее 1,35 метра.		п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.12.2021	
5.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор 1-го этажа) менее 1,2 метра.		п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.12.2021	
6.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания.		п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2021	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник НДиПР ОНДиПР Всеволожского района Батянов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» марта 2021 года

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

«30» марта 2021 года

Директор ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» Дьячкова Светлана Анатольевна
(должность, фамилия, инициалы)

