

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ  
ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ»

(ЛОГАУ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ КЦСОН»)  
ул. Шишканя, д. 21, Всеволожск, Ленинградская обл.,  
188643, телефон/факс 8(81370) 34-304  
e-mail: muso-srcn@mail.ru

<http://www.csovsevolojsk.47social.ru>  
ОКПО 56920675; ОГРН 1024700564723;  
ИНН/КПП 4703058280/470301001

№ 1333 от 30.12.21

Начальнику  
Отдела надзорной деятельности и  
профилактической  
работы Всеволожского района  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Ленинградской области

ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» представляет в Ваш адрес информацию по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ходе проверки ОНД и ПР Всеволожского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области 30 марта 2021 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 14.

№№ пп	Вид нарушения требований	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	На окне кабинета «заведующий стационара» допущена установка глухой решётки	01.12.2021	Нарушение устранено 31.03.21 г. Решетка демонтирована.
2.	На окне кабинета «ЛФК» допущена установка глухой решётки	01.12.2021	Нарушение устранено 31.03.21 г. Решетка демонтирована.
3.	Дверь на пути эвакуации ведущего от лестницы №1 на пандус открывается не по направлению выхода из здания	01.12.2021	Нарушение устранено 01.04.21 г. Дверь открывается по направлению выхода из здания.
4.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для само закрывания.	01.12.2021	Нарушение устранено 30.05.21 г. Установлены доводчики для дверей в количестве 5 шт
5.	Ширина пути эвакуации по лестницам, предназначенным для эвакуации людей, менее 1.35 метра.	01.12.2021	Нарушение устранено 30.11.21 г. проведен расчет пожарного риска. (Не превышает нормативного значения);
6.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор 1-го этажа) менее 1.2 метра	01.12.2021	Нарушение устранено 30.11.21 г. проведен расчет пожарного риска. (Не превышает нормативного значения);

Директор



Исп. Трунова С.А.

Тел. +7911 934 8979

С.А. Дьячкова